



# BURSA SZKOLNA NR 1

58-500 JELENIA GÓRA  
ul. Kilińskiego 5/7

tel. (75) 6453270    tel./fax (wewn. 20 lub 24)    tel. kom. 604069753  
e-mail: bursa1@jeleniagora.pl    www.bursa1.jeleniagora.pl

---

## ZAPYTANIE CENOWE

DOTYCZĄCE USŁUGI WYKONYWANIA KONSERWACJI I BIEŻĄCEGO NADZORU INSTALACJI ALARMU PPOŻ. I ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ NR 1 W JELENIEJ GÓRZE OPARTEJ NA CENTRALI FAP 544 FIRMY ELKRON (DYSTRYBUTOR MIWI URMET) – SZCZEGÓŁY TECHNICZNE W ZAŁĄCZNIKU ZAWIERAJĄCYM DOKUMENTACJĘ POWYKONAWCZĄ.

Początek świadczenia usługi :    od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku.  
Termin składania ofert:    23 czerwca 2014 roku do godziny 09:00.

O wyborze oferty decyduje:

80% cena wykonania usługi czyli ryczałtowa kwota miesięczna wykonania usługi,  
20% doświadczenie dotychczasowe w świadczeniu w/w opisanych usług.

Usługa konserwacji i bieżącego nadzoru instalacji alarmu ppoż. i oddymiania klatki schodowej w budynku Bursy Szkolnej Nr 1 obejmuje:

1. Wykonanie przeglądów konserwacyjnych instalacji alarmu ppoż. i oddymiania klatki schodowej minimum raz w roku i sporządzenie z tego faktu protokołu,
2. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji technicznej przeprowadzanych przeglądów i konserwacji oraz wykonanych niezbędnych pomiarów okresowych.
3. Utrzymanie przedmiotowych instalacji w budynku w stałej sprawności technicznej (w tym usuwanie awarii i dokonywanie drobnych napraw we wszystkie dni tygodnia na wezwania telefoniczne zamawiającego) z wyjątkiem okresów niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych.

### **Szczegółowy zakres czynności związanych z utrzymaniem instalacji budynkowych w stałej sprawności technicznej obejmuje:**

1. Założenie i prowadzenie „Zeszytu zgłoszeń” w którym wpisywane będą wszelkie działania związane z konserwacją i obsługą techniczną przedmiotowej instalacji. Zeszyt winien być prowadzony wg. Wzoru uzgodnionego z zamawiającym i być przechowywany na obiekcie.
2. Reagowanie na nieprawidłowości w pracy urządzeń zgłaszane przez zamawiającego całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Przybycie na miejsce i przystąpienie do usunięcia awarii lub usterki w instalacji w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia na czynny całą dobę numer telefonu wykonawcy.
3. W przypadku niemożliwości natychmiastowego usunięcia awarii czy usterki - zabezpieczenie instalacji przed możliwością spowodowania zagrożenia oraz przed dostępem osób niepowołanych. Termin naprawy w tym przypadku zostanie każdorazowo uzgodniony z zamawiającym.
4. Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonywania czynności konserwacyjnych w tym: papieru do drukarki,
5. Przeszkolenie nieodpłatnie pracowników zamawiającego odpowiedzialnych za pełnienie nadzoru nad instalacją objętą zamówieniem,
6. Podejmowanie inicjatyw w zakresie działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa ppoż. w obiektach.

Krzysztof Raczek  
Dyrektor Bursy Szkolnej Nr 1